

№ 03.18/2634 Дата 18.08.2012

на № _____ от _____

Начальнику департамента
промышленного оборудования
и энергетики
М.О. Санкину
ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
hydro@hms.ru


**Отзыв о работе питательных насосов
высокого давления**

Уважаемый Максим Олегович!

В 2011 г. в рамках строительства ПГУ-410 на Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» смонтированы питательные насосы высокого давления ПЭ 315-150 с гидромуфтами VOITH в количестве 2 ед.

В ходе проведенных комплексных испытаний и последующей эксплуатации с переменными нагрузками, дефектов или претензий к работе насосов и гидромуфт у нас не выявлено. Оборудование работает в штатном режиме, на настоящий момент наработка насосов более 2000 часов.

Зам. генерального директора -
главный инженер



Э.Л. Целов

Демьяненко И.М.
Тел: 8 962 854-37-02

